SP VLR 70 RF EPM1 80 F9-4

อุปกรณ์เสริม

สินค้า-NO.: 201274

ไส้กรองสำหรับ VLR 70

คุณสมบัติหลัก

ไส้กรองที่เหมาะสมสำหรับ VLR 70

SP VLR 70 RF COARSE 30 G2-4

สินค้า-No.: 239562

SP VLR 70 RF EPM1 50 F7-4

สินค้า-No.: 239577

ลักษณะ	SP VLR 70 RF COARSE 30 G2-4	SP VLR 70 RF EPM1 50 F7-4	SP VLR 70 RF EPM1 80 F9-4
หมายเลขชิ้นส่วน	239562	239577	201274

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวน	4	4	4
รุ่นของตัวกรอง	ISO แบบหยาบ >30 % (G2)	ePM1 #50 % (F7)	ePM1 #80 % (F9)
การใช้งาน	หน่วยวัดการระบายอากาศ	หน่วยวัดการระบายอากาศ	หน่วยวัดการระบายอากาศ

ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมที่จะเสียบปลั๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า